

N° échantillon : P18-4159.015
 Réf. client : Les Genevez

Date & heure d'échantillonnage : 29.10.2018 12:05
 Date de réception : 29.10.2018
 Matrice : W

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à réception	Qualifiants ^c	Site ^d
Enterocoques	W	0	CFU/100 ml	29.10.2018 17:15	ISO 7899-2	15	1	D
Escherichia coli	W	0	CFU/100 ml	29.10.2018 17:45	ISO 9308-1	15	1	D
Germe totaux 72h	W	<1	CFU/ml	29.10.2018 15:50	ISO 4833	15	1	D

Caractéristiques physico-chimiques

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à réception	Qualifiants ^c	Site ^d
Température in situ	W	12.5	°C	29.10.2018 00:00	----	15	----	L

^a L'incertitude est l'incertitude moyenne sur la plage de quantification

^b Limite inférieure de quantification

^d L=Lausanne, D=Delémont

^c Nomenclature des qualifiants

- | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 1 – Analyse domaine accréditée ISO 17025 | 4 – Analyse sous-traitée | 7 – Résultat non conforme | 10 – Intégrité de l'échantillon incertaine | 15 – CV duplicat invalide |
| 2 – Analyse conforme aux standards NELAC | 5 – Présent dans le blanc d'extraction | 8 – Containér inadéquat | 11 – Température échant. inadéquate | |
| 3 – Analyse non certifiable par NELAC | 6 – Critère de recovery invalid | 9 – Agent de conservation inadéquat | 12,13,14 – Holding time excédé | |